

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Nº ATR0502-CE
CONFORMITY CERTIFICATE Nr. ATR0502-CE

Datos de solicitante / Data of the applicant

Nombre/Name: D. José Manuel Álvarez

Empresa/Company: ATERSA

Dirección/Address: Camí del Bony, 14 Polígono Industrial, 46470 – CATARROJA (Valencia)

Datos del producto conforme a normas / Data of the product according to norms

Fabricante/Manufacturer

ATERSA

Marca/Mark

ATERSA

Modelo/Model

**CICLO 6000
DISPLAY SAC**

Descripción funcional/Functional description: Kit inversor de conexión a red CICLO 6000 y Módulo de Monitorización y Control DISPLAY SAC con GPRS. / Inverter Kit of connection to network CICLO 6000 and Monitorización and Control Module DISPLAY SAC with GPRS.

Directiva aplicada y Normas utilizadas/Directive applied and standard used

89/336/CEE

**EN 55014-1:2000
EN 55014-1:2000/A1:2001
EN 55014-2:1997
EN 55014-2:1997/A1:2001
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995
EN 61000-3-3:1995/A1:2001**

Este certificado está avalado por el informe de ensayo nº ICEM_ATR0502 emitido por el laboratorio ICEM, acreditado por ENAC para los ensayos indicados en el certificado nº 190/LE1113. / This certificate is guaranteed by test report Nr. ICEM_ATR0502 emitted by ENAC accredited laboratory ICEM for the tests indicated in the certificate Nr. 190/LE1113.

Este certificado está basado en la evaluación de una única muestra del producto identificado anteriormente. No implica la evaluación de toda la producción. / This certificate is based on a single evaluation of one sample of above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production.

Fecha de emisión/Emission date: 17/05/2006



Ángel M. Fernández
Director del Área de Ensayos
Test Area Manager